

SIRA NO	MAKİNE / BÖLÜM ADI	YAPILACAK BAKIM	BAKIM PERİYODU	BAKIM SORUMLUSU	İLGİLİ TALİMAT	KAYIT	AÇIKLAMA
1	Jeneratör	Yağ, su, yakıt devrelerinde sızıntı olup olmadığını kontrol	Haftalık		BUCAKIF.TA.04	BUCAKIF.FR.00	
		Su ısıtıcısının çalışmasını kontrol	Haftalık				
		Motor, alternatör, transfer sıvısı ve kontrol panosunu gözle kontrol	Haftalık				
		YS	2 Yıl		MB.TA.43		
		YG	6 Ay		MB.TA.48		

**NOT: K: Kontrol; YS: Sıvı Yağlama; YG: Gres Yağlama, KBÖ: Kestirimci Bakım Ölçümü; HED: Her Ekipman Değişiminde; KBO-K: Kestirimci Bakım Ölçümüne göre Kontrol; YPD: Yıllık Planlı Duruşlar.**

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN